

### Wyjaśnienia nr 3

#### do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Postępowanie na wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.:

„Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.”

- numer referencyjny : GAT/OSTZ/2/2021

Zamawiający Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, NIP: 631-00-16-949, Regon: 271 97 95 90, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718 niniejszym publikuje wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia „Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.” - numer referencyjny: GAT/OSTZ/2/2021 [dalej SWZ] udzielając odpowiedzi na następujące pytania:

#### Pytania do postępowania: nr GAT/OSTZ/2/2021:

4. „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem Umowy, akceptujemy jego treść w całości bez dodatkowych uwag i warunków. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

Jak wspomniałam analizujemy umowę i na tym etapie pojawiły się uwagi, wątpliwości i komentarze, które będziemy chcieli Państwu przekazać aby móc jeszcze przed złożeniem oferty te kwestie negocjować/wyjaśnić.

Kiedy zatem możemy wysłać Państwu uwagi/komentarze do umowy? Kiedy będzie możliwe omówienie umowy z Państwem czy bezpośrednio z Inwestorem? Wdzięczni będziemy za odpowiedź.

#### Odpowiedź

**Zamawiający nie zamierza udostępniać edytowalnej wersji materiałów przetargowych. Jeżeli pojawiają się jakiegokolwiek wątpliwości do postanowień umowy można zadawać pytania w trybie wyjaśnień zgodnie z pkt. 13 SWZ.**

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia polisy na pełną wartość brutto kontraktu, w ramach tej polisy współubezpieczony będzie Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy bezpośrednio i dalsi. Jeśli zarówno Wykonawca jak i Inwestor (Zamawiający) są płatnikami VAT to wówczas zasadne jest zawarcie polisy CAR na kwotę netto kontraktu ponieważ w przypadku szkody odszkodowanie będzie płatne w kwocie netto, bez VAT. W przypadku podmiotów będących płatnikami VAT nie przyjmuje się do ubezpieczenia CAR wartości brutto ponieważ w ten sposób sztucznie podwyższamy sumę ubezpieczenia a tym samym naliczana

jest wyższa składka, podczas gdy odszkodowanie wypłacane jest bez VAT. Jeśli natomiast Inwestor nie jest płatnikiem VAT to wówczas zastosowane zapisy są prawidłowe.

#### **Odpowiedź**

##### **Zamawiający wyraża zgodę**

6. Zgodnie z punktem 4 paragrafu 12 Wykonawca ma obowiązek posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Takimi osobami są projektant oraz inżynier budownictwa. Czy przy realizacji tego kontraktu Aldesa będzie wykonywała czynności projektowe? Jeśli tak to jako spełnienie wymogu możliwe będzie przygotowanie polisy OC zawodowej projektanta oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Jeśli po Państwa stronie nie będą realizowane prace projektowe to być może wystarczające jako spełnienie wymogu będzie posiadanie właściwej polisy obowiązkowej OC przez kierownika budowy (inżynierowie są zrzeszeni w PIIB mają obowiązek wykupić polisę obowiązkową wymaganą prawem dla tego zawodu, Izba oferuje takie ubezpieczenie dla członków na preferencyjnych warunkach). Jeśli istnieje taka możliwość proszę potwierdzić oczekiwania w tym zakresie z Inwestorem.

#### **Odpowiedź**

##### **Wykonawca nie będzie wykonywał prac projektowych. Zamawiający oczekuje ubezpieczenia od Projektanta.**

7. Zgodnie z punktem 4 paragrafu 12 Wykonawca ma posiadać polisę ubezpieczenia sprzętu budowlanego i innych urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji prac. Aldesa nie jest posiadaczem maszyn budowlanych (proszę o sprostowanie jeśli jest inaczej) proszę zatem potwierdzić, iż posiadanie odpowiednich polis przez podwykonawców (będących właścicielami lub najemcami takiego sprzętu) zostanie uznane za spełnienie wymogu tego punktu. Drobny sprzęt i narzędzia będą objęte ochroną w ramach limitu na drobny sprzęt i zaplecze ustalonego w polisie CAR.

#### **Odpowiedź**

##### **Zamawiający uzna ubezpieczenie sprzętu dostarczone przez Podwykonawcę, przed rozpoczęciem pracy urządzenia na budowie.**

8. Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentacji w dwg (są tylko pdfy), tabeli w Excellu oraz umowy w Wordzie co pozwoli nam nanieść uwagi w trybie śledzenia zmian. Rozumiem, że wraz z ofertą (15.11) możemy przedstawić nasze komentarze/uwagi do otrzymanej umowy?

#### **Odpowiedź**

##### **Zamawiający nie zamierza udostępniać edytowalnej wersji materiałów. Prosimy o ewentualne pytania do poszczególnych zapisów Dokumentacji.**

9. Przedmiar robót, Budynek główny, poz. 221-224 wskazują warstwy podposadzkowe P.01 w ilości 24,81m<sup>2</sup>. Z dokumentacji projektowej wynika ilość równa 63,12m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

10. Przedmiar robót, Budynek główny, poz. 72 wskazuje wykonanie ślepej podłogi w ilości 44m<sup>2</sup>. Z dokumentacji projektowej wynika ilość równa 66,94m<sup>2</sup> (P.03). Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

11. W przedmiarze r. budowlanych Budynku socjalnego w poz. 37 „Stropy RECTOLIGHT 12+6 wraz z nadbetonem ”, prosimy o korektę obmiaru na 220,20 m<sup>2</sup> (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

12. W przedmiarze r. budowlanych Budynku socjalnego brakuje zbrojenia podporowego stropów- 69kg, siatki stalowej w ilości 278,16 m<sup>2</sup>, dekli RL12 —269 szt., Belki RS136- 410,40 mb. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

13. Prosimy o korektę obmiaru poz. 46 z 0,106m<sup>3</sup> na 0,275m<sup>3</sup> (ilość wynika z dokumentacji projektowej) w przedmiarze r. budowlanych Budynku socjalnego.

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

14. Prosimy o korektę obmiaru poz. 48 i poz. 49 z 4,753m<sup>2</sup> na 5,917m<sup>2</sup> (ilość wynika z dokumentacji projektowej) w przedmiarze r. budowlanych Budynku socjalnego.

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

15. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z § 17 ust. 8 umowy Wykonawca w okresie gwarancji zapewni nieodpłatne usługi serwisowe dla urządzeń dostarczanych w ramach wyposażenia.**

16. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad).

**Odpowiedź**

**Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych okresie gwarancji i rękojmi są po stronie Zamawiającego.**

17. Czy kosztorysy pomocnicze przekazane Zamawiającemu na etapie składania ofert podlegają ocenie?

**Odpowiedź**

**Kosztorysy pomocnicze podlegają porównaniu ale nie ocenie. Będą stanowić materiał pomocniczy w trakcie negocjacji i rozliczeń.**

18. Prosimy o informacje czy można edytować materiał, sprzęt oraz robocizną przy zachowaniu ilości oraz kolejności zgodnie z udostępnionym przedmiarem.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Jeżeli wykonawcy podtrzyma pytanie prosimy o uściślenie pytania.**

19. Czy wyposażenie wewnątrz wchodzi w zakres składanej oferty?

**Odpowiedź**

**Tak**

20. Czy załącznik nr 8 do SWZ dotyczący wizji lokalnej należy załączyć do oferty?

**Odpowiedź**

**Nie. Wizje lokalne nie były obowiązkowe**

21. Prosimy o informacje czy do wyceny elementów drewnianych pergoli, elewacji, tarasów można przyjąć w ofercie modrzew europejski zamiast syberyjskiego.

**Odpowiedź**

**Nie, należy przyjąć na tym etapie materiał zgodnie z dokumentacją projektową**

22. Czy zakres prac i ilości należy wycenić zgodnie z ilościami przedmiarowymi?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z dokumentacją projektową**

23. Prosimy o dołączenie zestawienia bram i kurtyn rolowanych?

**Odpowiedź**

**Główne Parametry techniczne jak wymiary, odporność ogniową, integrację z systemem sygnalizacji pożarowej zostały wskazane na dokumentacji projektowej**

24. Prosimy o podanie parametrów technicznych jakie mają spełnić przy schodowe platformy dla niepełnosprawnych w ilości 5 sztuk?

**Odpowiedź**

**Platformy przyschodowe muszą posiadać deklarację zgodności CE, odbiór UDT, Integracja z systemem sygnalizacji pożaru, max. szerokość po złożeniu 36cm- żeby nie zawęzić szerokości ewakuacji**

25. W których oknach mają zostać zamontowane żaluzje okienne oraz prosimy podać ich wymiary.

**Odpowiedź**

**Żaluzje okienne wewnętrzne zostały zaprojektowane w pomieszczeniach łazienek w pokojach hotelowych-budynek główny str. północna objętych modernizacją. Wymiary okien to 71x146cm. ilość szt. 8, oraz w toaletach dla personelu wym. 91x146cm 2 szt.**

26. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 31 i 32 z 29,30 m<sup>2</sup> na 48,30 m<sup>2</sup> w przedmiarze r. budowlanych Budyńku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

27. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 33 z 0,733 t na 0,707 t w przedmiarze r. budowlanych Budyńku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne**

**wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

28. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 38 z 1447,04 kg na 1876,24 kg w przedmiarze r. budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.-**

29. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 41 z 0,131 t na 0,284 t w przedmiarze r. budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

30. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 66 z 2,025 t na 1,437 t w przedmiarze r. budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

31. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 68 z 1310,43 kg na 1579,64 kg w przedmiarze r. budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

32. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 69 z 3,406 m<sup>3</sup> na 3,44 m<sup>3</sup> w przedmiarze r. budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

33. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 70 z 0,375 t na 0,415 t w przedmiarze r. budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

34. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 72 z 44 m<sup>2</sup> na 30,40 m<sup>2</sup> w przedmiarze r. budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

35. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 74 z 3,829 t na 3,578 t w przedmiarze r. budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej).

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

36. W przedmiarze r. budowlanych Budynku głównego brakuje następujących pozycji:

1. poziom -2

- belka HEB 240 L=390 w ilości 1 szt.
- schody lekkie systemowe stalowe — lkpl

2. Poziom -1

- Bloki fundamentowe 50x50x75 pod pergolę w ilości 14 szt.
- izolacja bloków fundamentowych
- Stal zbrojeniowa bloków fundamentowych w ilości 186,22 kg
- Pergola tarasowa -stal w ilości 3 845,29 kg

3. Poziom 0

- elementy podporowe SCH3:  
\*stopa fundamentowa 1,00x1,00x0,40  
\*chudziak pod stopę 1,20x0,10x1,20

\*fundament 0,3 0x0,3 0x0,40

\*izolacja pionowa i pozioma - 2,08 + 1

\*stal zbrojeniowa 261,03 kg

- chudziak pod fundament schodów żelbetowych - 1,4x0,45x0,1 m3

- łąwa fundamentowa pod schody żelbetowe - 0,8x0,25x1,20 m3

- izolacja fundamentów 2,32 m2

4. Poziom 1

- schody lekkie systemowe stalowe - 1kpl.

#### **Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

37. Dokumentacja projektowa dotycząca tarasu na stropie +1, wskazuje warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię z płyt betonowych. Przedmiar robót nie uwzględnia warstwy małe otoczaki 3cm oraz warstwy uzupełniającej z keramzytobetonu. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

38. Dokumentacja projektowa wskazuje wyposażenie firmy Altelia w następującym zestawieniu:

- zestaw MISTY L — 2 elementy narożne 90x90, kolor aluminium antracyt, tapicerka piaskowa — 4kpl.

- zestaw MISTY L — 2 elementy narożne 90x90, 1 fotel środkowy 80x90, kolor aluminium antracyt, tapicerka piaskowa — 5kpl.

- zestaw MISTY L — 2 elementy narożne 90x90, 1 fotel środkowy 80x90, 1 szeszlony 100x190, 1 stolik 80x90, kolor aluminium antracyt, tapicerka piaskowa — 2kpl.

Niestety wyżej wskazana firma nie sprzedaje swoich produktów w ww. zestawach, sprzedaje jedynie w zestawie:

1 szeszlony,

1 element narożny

4 fotele środkowe

1 puf

1 stolik

Zestawu tego nie można rozkompletowywać.

Prosimy o wyjaśnienie co należy przyjąć do oferty.

**Odpowiedź**

**Proszę w ofercie przyjąć 3 pełne zestawy**

39. Przedmiar robót dotyczący budynku głównego, dział Taras na stropie, wskazuje dostawę i montaż donic:

- donica 3x0,5 — 6szt.

- donica 2x1 — 5szt.

- donica 1,6x0,8 — 2szt.

- donica 1,6\*0,45 — 6szt

Dokumentacja projektowa (rzut tarasów) wskazuje tu

- donica 3x0,5 — 11szt.

- donica 2x1 — 7szt.

- donica 1,6x0,8 — 0 szt.

- donica 1,6\*0,45 — 4szt.

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót

**Odpowiedź**

**Ilość donic należy przyjąć ilość zgodnie z dokumentacją projektową- rysunkami**

40. Projekt zagospodarowania terenu wskazuje taras przy budynku, którego powierzchnia wynosi: nawierzchnia z kostki granitowej 68m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z płyt betonowych 88m<sup>2</sup>. Przedmiar wskazuje tu odpowiednio 60m<sup>2</sup> oraz 70m<sup>2</sup>. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź**

**Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.**

41. Przedmiar robót dotyczący budynku głównego nie obejmuje wykonania pergoli na tarasie poz. -1. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź**

**Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową- rysunkową**

42. Przedmiar robót dotyczący budynku głównego oraz zagospodarowania terenu wskazują do wykonania:

Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym	m	7,9
Balustrada tarasowa -szklana	m	57,5
Balustrady schodowe z prętów stalowych malowane proszkowo z pochwytym ze stali nierdzewnej mocowanie do boku biegów	m	81,75
Balustrady zewnętrzne na murze oporowym	m	51,525

Z kolei z dokumentacji projektowej wynika:

Typ 5- całoszklana klatka A	m	16,32
Typ 4 stalowa- klatka A	M	13,005
Typ 7 całoszklana klatka A	M	4,86
Typ 3 całoszklana klatka A	M	24
Typ 1całoszklana klatka A	M	52,3
Typ 2 stalow ha całk. 18,77- klatka A	M	3,525
Pochwyt stalowy klatka B	M	71,1
Balustrada stalowa-klatka B	m	32,045
Balustrada stal przy mieszk. służb.	M	6,915
Balustrada szklana szkło wpuszczane w profil stalowy taras +1	M	51,575
Balustrada stalowa przy murze oporowym	M	51,63

Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru

**Odpowiedź**

**Ilości i typ balustrady należy przyjmować z dokumentacji projektowej:**

43. Dokumentacja projektowa budynku głównego, rysunek H.A27\_KLATKA SCHODOWA\_A-fragment rzutu wskazuje balustradę szklaną TYP 1 o mocowaniu policzkowym. Z kolei widok tej balustrady od strony okna ( KŁAD 1) ukazuje balustradę, która nie jest mocowana policzkowo. Prosimy o wyjaśnienie jaki sposób mocowania balustrady powinien być przyjęty do wyceny. Nadmieniam, że sposób montażu takiej balustrady ma duże znaczenie cenowe w przypadku policzkowego a np. na słupkach.

#### **Odpowiedź**

**Kład ściany 1 pokazuje głównie balustradę wzdłuż ściany z oknami. Balustrada TYP 1- mocowanie policzkowe jest w duszy schodów wokół otworu na 3 bokach- mocowana policzkowo częściowo do stropu częściowo do boku schodów. Balustrada wzdłuż ściany TYP 5 z oknami jest mocowana do niej na rotulach.**